



Nota aan de Leden van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering

EH/10/DAP

GRBC/BHR/2010

BHR – E.H. - 31.135

BETREFT 257 / Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor de opslag van LPG in mobiele recipiënten - Eerste lezing

BIJLAGEN

BRUSSEL 7 oktober 2010

1. Voorgeschiedenis

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat er een groot aantal opslagplaatsen voor mobiele recipiënten met samengeperst of vloeibaar gas (vloeibaar petroleumgas met butaan en propaan, hierna LPG). Het gaat om opslagplaatsen voor gasflessen die hoofdzakelijk verkocht en gebruikt worden om het huis op te warmen of om op een gasfornuis aan te sluiten.

Die opslagplaatsen houden verschillende risico's in en betekenen een reëel en groot gevaar omdat ze zich dikwijls in buurtwinkels bevinden, die vaak op het gelijkvloers van een appartementsgebouw gelegen zijn.

De risico's en gevaren zijn te wijten aan het feit dat de vloeibare petroleumgassen butaan en propaan brandstoffen zijn die ontvlammen wanneer ze via een lek (zelfs een kleine) in contact komen met lucht.

De opslag van gasflessen wordt beschouwd als een ingedeelde inrichting aangezien de opslagcapaciteit hoger of gelijk is aan 300 liter. De milieuvergunningen worden dus door de gemeenten afgeleverd, in het kader van de milieuvergunningen van klasse 2.

Dit besluit stelt voor om uniforme en gemeenschappelijke bepalingen vast te leggen voor de exploitatie van ingedeelde mobiele opslagplaatsen, die voor alle uitreikende overheden gelden.

Door een regeling te treffen die de verschillende praktijken met betrekking tot de omkadering van de exploitatievoorwaarden voor de beoogde activiteiten uniformiseert, zal het mogelijk zijn om de bescherming tegen de eventuele risico's die hieraan gekoppeld zijn te verhogen.

2. Voorwerp

Om dit regelgevend kader op te stellen, wordt er aan de Regering gevraagd om het ontwerpbesluit in eerste lezing goed te keuren.

Het ontwerpbesluit betreft de opslag van mobiele LPG-recipiënten met een totale opslagcapaciteit die hoger is of gelijk aan 300 liter.

Er moet worden gepreciseerd dat het besluit geen betrekking heeft op de huishoudelijke opslag van particulieren. 300 liter vloeibare LPG komt overeen met een opslag van meer dan 11 flessen butaan of propaan van 26 liter, het meest gebruikte formaat door particulieren.

Het ontwerpbesluit voorziet in algemene bepalingen en richtlijnen van goed beheer die hoofdzakelijk strekken tot:

- minimale eisen en algemene voorwaarden voor de veiligheid van de ruimte waarin de recipiënten opgeslagen worden, zoals:
 - de vloer van de opslagruimte moet uit een resistente bouwstof bestaan die vuurvast is en de stabiliteit van de gasflessen garandeert (vloerbedekking in asfalt, opslag van de gasflessen in een "rack");
 - er mag zich geen enkel verwarmingssysteem of warmtebron in de ruimte waar de gasflessen worden opgeslagen;
 - de gasflessen moeten in een lokaal opgeslagen worden waarvan de muren bij brand 2 uur lang vuurvast kunnen blijven;
 - lage en voldoende ventilatie in de opslagruimte, enz.
- algemene exploitatievoorwaarden, zoals:
 - de toegang tot de opslagplaats is altijd verboden voor derden;
 - de opslagruimte is uitsluitend bestemd voor de opslag van LPG-flessen, enz.
- maatregelen om ongelukken en brand te voorkomen, zoals:
 - verbod om te roken of om toestellen met vlam in de opslagruimte te gebruiken;
 - verbod om andere brandbare of ontvlambare grondstoffen in de opslagruimte op te slaan;
 - nagaan of de brandblusmiddelen jaarlijks gecontroleerd en onderhouden worden, enz.

Het ontwerp voorziet ook in de mogelijkheid om van deze verschillende soorten exploitatievoorwaarden af te wijken. Zo kan een exploitant die zich uit technisch onvermogen niet naar de eisen van het besluit kan schikken, een afwijkingsaanvraag indienen die het bewijs levert van dit technisch onvermogen en een alternatieve oplossing voorstellen die hetzelfde veiligheidsniveau garandeert. Het betreft hier voornamelijk lichte constructies op de openbare weg die over een beperkte ruimte voor de opslag van gasflessen beschikken.

3. Begrotingsweerslag

Geen

4. Weerslag werkgelegenheid

Geen

5. Advies van de Inspectie van Financiën

Niet van toepassing

6. Akkoordbevinding van de Minister van Begroting

Niet van toepassing

7. Voorstel van beraadslaging

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

- hecht in eerste lezing haar goedkeuring aan het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor de opslag van LPG in mobiele recipiënten;
- belast de minister van Leefmilieu ermee het voor advies aan de Raad voor het Leefmilieu voor te leggen en aan de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze beslissing wordt onmiddellijk ter kennis gebracht.

Evelyne HUYTEBROECK